



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Pallika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005240/FNOC/CIT/2020/6689
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 22, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : GURU RAJENDRA JAIN INTERNATIONAL SCHOOL
आवेदक का पता / Applicant Address : MOHANKHEDA JAIN TIRTH RAJGARH DHAR 454116
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10.50 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2 (Acres)
संपत्ति का पता / Property Address : GURU RAJENDRA JAIN INTERNATIONAL MOHANKHEDA JAIN TIRTH, RAJGARH DHAR
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

प्रिंसीपल, गुरु राजेन्द्र जैन इन्टरनेशनल स्कूल,


मोहनखेडा जैन ट्रस्ट,

राजगढ, जिला धार (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000005240 - प्रिंसीपल, गुरु राजेन्द्र जैन इन्टरनेशनल स्कूल, मोहनखेडा जैन ट्रस्ट, ख.नं. 215/1, राजगढ, जिला धार के 2 एकड क्षेत्रफल एवं 10.5 मी. उंचे स्कूल भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत प्रिंसीपल, गुरु राजेन्द्र जैन इन्टरनेशनल स्कूल, मोहनखेडा जैन ट्रस्ट, ख.नं. 215/1, राजगढ, जिला धार के 2 एकड क्षेत्रफल एवं 10.5 मी. उंचे स्कूल भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-


Principal

Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)

Page 1 of 4


Chairman

Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate


जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005240/FNOC/CIT/2020/6689

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 22, 2020


आवेदक का नाम / Applicant Name : GURU RAJENDRA JAIN INTERNATIONAL SCHOOL

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.


Principal
Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)

Page 2 of 4


Chairman
Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005240/FNOC/CIT/2020/6689

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 22, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : GURU RAJENDRA JAIN INTERNATIONAL SCHOOL

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Principal
Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)

Page 3 of 4

Chairman
Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005240/FNOC/CIT/2020/6689

आवेदन की तिथि / Application Date

: Jan 17, 2020

जावक की तिथि / Dispatch Date : Jan 22, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name

: GURU RAJENDRA JAIN INTERNATIONAL SCHOOL

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

LAXMAN
SINGH
BAGHEL

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2020.01.22
13:03:33 -12'00'

मुख्य अभियन्ता,


Chief Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,


Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal


Principal

Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)



Chairman

Guru Rajendra Jain International School
Shri Mohankheda Tirth, Rajgarh (Dhar)

SAI FIRE PROTECTION

SALES, SERVICE & CONSULTANT

Deals in :

- ISI Mark Fire Extinguishers
- Maintenance Contract for Fire Extinguishers & Fixed System
- Training Programme
- Industrial & Personal Safety Equipment

PROVIDE : FIRE N.O.C., CONSULTANCY

TEST-CERTIFICATE

This is to certify that the fire extinguisher installed in the premises of
M/s. Guru Rajendro Jain International School
Mohan Khery (Rajgarh) Distt. DHAR


...
have been Refilled/ Serviced/ Inspection/ Hydraulic Pressure Tested as per IS: 2190-10 by our
Mechanic and they are perfect in use for operation at the time of use for Three months/six
months, One Year / Three Year / Five Year.

Sn.	Description Fire Extinguisher	Unit	Capacity	Quantity
1	ABC (Store Pressure) Dry powder Type	Kg	1/2/4/5/6/9/10	9+2+7=18
2	BC (Cartridge) Dry Powder Type	Kg.	5/10/25/50/75	—NIL—
3	Carbon-Daioxide Type Fire Extinguisher	Kg.	2/4.5/6.5/9/22.5/45	2+4=6
4	Water Type Fire Extinguisher	Ltr.	9/45/50	/
5	Mech. Foam (AFFF) Fire Extinguisher	Ltr.	9/45/50	/
6	Clean Agent - Modular	Kg	2/4/5/6	01
7	ABC/BC - Modular	Kg.	2/4/5/6	/
8				/
9				/
10				/
11	<u>TOTAL</u>			<u>25 Nos.</u>

Sn.	Date of Inspection & Refilling	Next Due date of Inspection & Refilling	Signature of Technician	Remarks
1	18.06.2024	17.06.2027		ABC Type CIA
2	18.06.2024	17.06.2029		CO2 Type
3	/	/		/
4	/	/		/
5	/	/		/

For : SAI FIRE PROTECTION

GRJIS
SECURITY CHECKED



Authorised Signatory

Office : 9, Stadium Market, Do Batti, Ratlam (M.P.) 457001 | Works & Reg. Office : "Shree Agni" M-3, Dongre Nagar, Ratlam (M.P.) 457001
Ph. : 07412-409441 Cell No. : 94240 20214 | E-mail: sfp.rtm@gmail.com

Kill Fire, Before it Kills You